
MANUTENZIONE

Non sono richieste manutenzioni particolari e periodiche del faro. Evitare di far funzionare il faro se uno o più led dovessero essere spenti o avere una minima intensità luminosa. Se si rende necessaria la rimozione del faro dalla sua sede, togliere l'alimentazione all'impianto prima di eseguire questa operazione.

SMALTIMENTO

Precedere qualsiasi tipo di smaltimento e/o rimozione togliendo l'alimentazione elettrica.

L'eliminazione dei materiali deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti. E' opportuno quindi separarli per tipologia (alluminio, plastica, parti elettriche ecc.). Non sono presenti materiali considerati pericolosi per chi li maneggi.



Spot 25R RGB

Faro a led da incasso










È un marchio di MEC STUDIO di Fontana Antonio via S. Maria dell'Olmo, 55/F • Thiene (VI) Italy Tel. e Fax 0445 372129

www.kubeilluminazione.com

Spot **25R RGB**



Corrente nominale 350 mA DC Potenza assorbita 3 led 3,6 W Corpo faro acciaio inox Anello flangia acciaio inox Diffusore in vetro temprato sp. 6 mm. Resistenza al carico 1000 Kg Grado protezione IP68 Temperatura ambiente -30° C • +50° C Peso 100 a

NB: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Congratulazioni per la scelta effettuata. Questo prodotto è stato concepito sulla base di qualità ed affidabilità elevate, garantendo rendimento ed efficienza nel tempo. Il prodotto è costruito in conformità alle normative vigenti. Si raccomanda di usare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti durante il montaggio e di seguire le procedure illustrate nel presente libretto istruzioni per agevolare tale operazione. E' inoltre importante utilizzare solo parti originali sia in fase di montaggio che di manutenzione

TIPO PRODOTTO


Il faro a led "spot 25R RGB" è stato progettato e costruito per l'illuminazione segnaletica a pavimento o a muro di ambienti esterni o interni (viali pedonali, passi carrai, pavimentazioni, scivoli garage, aiuole giardini, bordi piscina, ecc.). La caratteristica di non emettere calore durante il funzionamento, unita alla robusta struttura del corpo faro, consente la sosta prolungata sullo stesso. La ditta costruttrice non si assume nessuna responsabilità per un uso in ambienti diversi da quelli previsti.


VERIFICHE PRELIMINARI

- Leggere con attenzione il presente manuale.
- Verificare l'integrità del prodotto e che non abbia subito danni durante il trasporto.
- Verificare che l'impianto elettrico sia conforme alle caratteristiche richieste dal prodotto.
- Accertarsi che esista un adeguato impianto di messa a terra e che ogni parte dell'impianto vi sia collegata.

INSTALLAZIONE

- Il faro è stato concepito per un montaggio su una cassa metallica da predisporre a terra per consentirne l'alloggio. Si dovrà quindi installare la cassa avendo cura di seguire le indicazioni riportate in seguito.
- Individuare il punto più idoneo dove installare il faro.
- Predisporre lo scavo per l'alloggiamento della cassa
- Deporre del materiale drenante (ghiaia) alla sua base per consentire il deflusso di eventuali infiltrazioni d'acqua.
- Alloggiare la cassa dopo aver predisposto la guaina flessibile per il passaggio del cavo di alimentazione e una scatola di derivazione stagna per la connessione.
- NB: Cementare la cassa come indicato in figura allineando il filo della stessa al filo della pavimentazione finita.
- Mettere in bolla il filo della cassa.
- Attendere il consolidamento della cementazione.
- Effettuare la connessione del faro all'interno della scatola di derivazione.
- Inserire il faro nel foro di alloggiamento o nella controcassa se prevista, effettuando una leggera pressione sullo stesso, fino a fare appoggiare la flangia al piano di installazione.
- Verificare il corretto funzionamento del faro avendo cura di rispettare la corretta polarità della connessione.





ATTENZIONE

I valori di tensione di alimentazione devono corrispondere a quanto indicato al paragrafo "CARATTERI-STICHE TECNICHE". L'inosservanza degli stessi può provocare alterazioni di efficienza o la compromissione dei componenti elettronici interni . Verificare il corretto funzionamento del faro.

SCHEMA COLLEGAMENTO

L'apparecchio è fornito con cavo di alimentazione della lunghezza di m. 1,00. Il collegamento alla linea deve essere eseguito in scatola box isolata stagna con grado di protezione almeno IP67 se incassata al suolo. Il collegamento illustrato mostra solo un esempio di collegamento. I componenti per la realizzazione della connessione (scatola box, morsetti, pressacavi, ecc.) non sono compresi nella fornitura.

È OBBLIGATORIO COLLEGARE L'IMPIANTO ALLA LINEA ELETTRICA SOLAMENTE DOPO AVER ESEGUI-TO IL COLLEGAMENTO TRA LAMPADA/E CON IL DRIVER E/O SEQUENZIATORE. L'INNOSSERVANZA DELLA SEQUENZA DI INSTALLAZIONE, COME SOPRA DESCRITTO, COMPROMETTE L'INTEGRITÀ E LA DURATA DEI LED STESSI.





